

品質試験報告書

株式会社 イケダコーポレーション 殿

試験番号 20214082833-1 (1/2)
2015 年 4 月 24 日

受付月日 2015 年 3 月 25 日
品名・品番 カルクファサード・H500-1.0
数 量 5

一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN 大阪事業所
〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング9F
TEL 06-4705-1120 FAX 06-4705-1125

〔試験項目〕 かび抵抗性試験
〔試験方法〕 壁紙工業会が定める基準による。
無機塩寒天培地上に試料を貼付し、下記5菌株の混合孢子懸濁液を噴霧した。
29±1℃、95%RH以上で28日間培養し、試料上のかびの生育を観察した。

〔試験菌株〕 *Aspergillus niger* NBRC 105649 : コウジカビ
Penicillium pinophilum NBRC 33285 : アオカビ
Paecilomyces variotii NBRC 33284 : 糸状不完全菌
Trichoderma virens NBRC 6355 : ツチアオカビ
Chaetomium globosum NBRC 6347 : ケマタカビ

〔試験結果〕

試料名	かびの生育				かび抵抗性表示
	7日	14日	21日	28日	
カルクファサード・H500-1.0 n=1	—	—	—	—	0
〃 n=2	—	—	—	—	0
〃 n=3	—	—	—	—	0
〃 n=4	—	—	—	—	0
〃 n=5	—	—	—	—	0

(注) 試験は依頼者提出試料で行った。

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



20214082833

品質試験報告書

試験番号 21234567890-1 (2/2)

*表中	(一)	かびの生育を認めない
	(±)	顕微鏡下で生育を認めた
	(十) ~ (++++)	順次かびの生育が著しい
*表示	(0)	肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない
	(1)	かびの生育は肉眼では認められないが、顕微鏡下では認められる
	(2)	かびの生育は試料面積の25%以内
	(3)	かびの生育は試料面積の25~50%
	(4)	かびの生育は試料面積の50~100%
	(5)	菌糸の発育は激しく、試料全体を覆っている

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



20214082833